

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель МБУ ДО ЭЦ
«ЭкоСфера» г.Липецка
_____ Н.В. Козлова
«_1_» декабря_2017_г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка**

Липецк

«_1_» декабря 2017_г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Образование, учреждение дополнительного образования

1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Семашко, д. 5

1.3 Сведения о размещении объекта : _____ этажей, _____ 688, 4 кв.м.

- часть здания цокольный этажей (или на _____ этаже), _____

- наличие прилегающего земельного участка нет _____ кв.м

1.4 Год постройки здания 1971 , последнего капитального ремонта 2010

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ : текущего _____, капитального _____

1.6 Название организации (учреждения)

полное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
экологический центр «ЭкоСфера» г.Липецка

краткое наименование

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Семашко, д. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

Образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 250 м.

3.2.2 время движения (пешком) _____ 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути _____ Нет

3.2.4 Перекрестки:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту:

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет описание:

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<u>ДУ</u>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ДУ</u>
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ДУ</u>
4.	с нарушениями зрения	<u>ДУ</u>
5.	с нарушениями слуха	<u>ДУ</u>

6.	с нарушениями умственного развития	ДУ
----	------------------------------------	----

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	<u>Цокольный этаж -> Пути движения внутри здания</u>	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)	1,7	
2	<u>Цокольный этаж -> Зона целевого назначения</u>	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)	8,16	
3	<u>Цокольный этаж -> Территория, прилегающая к зданию</u>	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)		
4	<u>Цокольный этаж -> Вход в здание</u>	ДЧ-И(Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С)		
5	<u>Цокольный этаж -> Санитарно-гигиенические помещения</u>	ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К, О)	5,6	
6	<u>Цокольный этаж -> Средства информации и телекоммуникации</u>	ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)	7	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категори и инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И(О,Г), ДУ-И(С,У), ВНД-И(К)

4. Управленческое решение(проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурнофункциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	<p><u>Цокольный этаж</u> : Вход на территорию -> Путь к основному (специализированному) входу в здание -> декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - оборудовать путь ко входу информационными указателями;</p> <p><u>Цокольный этаж</u>: -> Путь к основному (специализированному) входу в здание -> места отдыха: через 200 м - оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м.;</p> <p><u>Цокольный этаж</u>: Вход на территорию -> Путь к основному (специализированному) входу в здание -> указатели направления движения - установить указатели</p>
2	Вход в здание	<p><u>Цокольный этаж</u> : Крыльцо >вывеска – установить вывеску выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне со звонком для вызова работника учреждения</p> <p><u>Цокольный этаж</u>: Крыльцо (входная площадка) -> Высота площадки -> Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам</p> <p><u>Цокольный этаж</u>: Крыльцо (входная площадка) -> Нескользящее покрытие ;</p> <p><u>Цокольный этаж</u>: Дверной проём -> высота внутреннего порога - до 2,5 см.;</p> <p><u>Цокольный этаж</u>: : Дверной проём -> высота наружного порога - до 2,5 см.;</p>
3	Пути движения внутри здания	<p><u>Цокольный этаж</u>: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы;</p> <p><u>Цокольный этаж</u>: : Коридор/холл -> Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета - 120 см и более;</p>

4	Зона целевого назначения	<u>Цокольный этаж</u> : Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> высота внутреннего порога - <u>до 2,5 см.</u>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p><u>Цокольный этаж</u>: Санузел отдельный -> Знак доступности помещения - установить знак доступности помещения;</p> <p><u>Цокольный этаж</u>: Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов – 1 кабина для инвалидов;</p> <p><u>Цокольный этаж</u>: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень - установить опорные поручни;</p>
6	Средства информации и телекоммуникации	<u>Цокольный этаж</u> : Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Надписи -> высота прописных

		<p>букв - увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.;</p> <p><u>Цокольный этаж: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Надписи -> размещение на высоте - уменьшить высоту средств информации до 1,6 м.;</u></p> <p><u>Цокольный этаж: Тактильные средства информации о предоставлении услуги - установить тактильные средства информации;</u></p> <p><u>Цокольный этаж: Телефоны и таксофоны -> Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами - оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами</u></p>
7	<u>Все зоны и участки</u>	<p><u>Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу информационными указателями;</u></p> <p><u>Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам;</u></p> <p><u>Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильной полосы.</u></p> <p><u>Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: установить знак доступности помещения, оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни.;</u></p> <p><u>Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 1,6 м, установить тактильные средства информации, оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами</u></p>

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ _____ в рамках исполнения
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения _____ (требуется/не требуется):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его)

4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

<http://www.dostupno48.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1	Территория, прилегающая к зданию	на _____ л.
2	Вход в здание	на _____ л.
3	Пути движения внутри здания	на _____ л.
4	Зона целевого назначения	на _____ л.
5	Санитарно-гигиенические помещения	на _____ л.
6	Средства информации и телекоммуникации	на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____

на _____ л.
на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Члены рабочей группы:

_____ Кладова Г.Н.

_____ Куличкова Н.Н.

_____ Шальнева Н.В.

В том числе:

Представители общественных

организаций инвалидов

_____ Левчегова Ю.Л.

Представители организации,

расположенной на объекте

_____ Ильина И.А.