УТВЕРЖДАЮ
Руководитель МБУ ДО ЭЦ
«ЭкоСфера» г.Липецка
_____ Н.В. Козлова
«_1_» декабря _2017_

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка

Липецк «_1_» декабря 2017_г.

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Образование.учреждение дополнительного образования

1.2 Адрес объекта обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Семашко, д. 5

3 Сведения о размещении объекта : _____ этажей, 688, 4 кв.м.

часть здания цокольный этажей (или на _____ этаже), _____

наличие прилегающего земельного участка нет _____ кв.м

4 Год постройки здания 1971 , последнего капитального ремонта 2010

5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ : *текущего* _____, *капитального* _____

6 Название организации (учреждения)

лное юридическое наименование - согласно Уставу Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования экологический центр «ЭкоСфера» г.Липецка

аткое наименование

' Юридический адрес организации (учреждения) обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Семашко, д. 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

полнительная информация

Образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

личие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Нет

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м.
2 время движения (пешком) 10 мин.
3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути Нет
4 Перекрестки:
5 Информация на пути следования к объекту:
6 Перепады высоты на пути: Нет описание:
Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет описание:

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Цокольный этаж -> Пути движения внутри здания	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)	1,7	
2	Цокольный этаж -> Зона целевого назначения	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)	8,16	
3	Цокольный этаж -> Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И(О, Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К)		
4	Цокольный этаж -> Вход в здание	ДЧ-И(Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С)		
5	Цокольный этаж -> Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(Г), ДУ-И(С, У)ВНД-И(К, О)	5,6	
6	Цокольный этаж -> Средства информации и телекоммуникации	ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)	7	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категори и инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

ДЧ-И(О,Г), ДУ-И(С,У), ВНД-И(К)

4. Управленческое решение(проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурнофункциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	Цокольный этаж : Вход на территорию -> Путь к основному (специализированному) входу в здание -> декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - оборудовать путь ко входу информационными указателями; Цокольный этаж: -> Путь к основному (специализированному) входу в здание -> места отдыха: через 200 м - оборудовать территорию местами отдыха: через 200 м.; Цокольный этаж: Вход на территорию -> Путь к основному (специализированному) входу в здание -> указатели направления движения - установить указатели
2	Вход в здание	Цокольный этаж : Крыльцо >вывеска – установить вывеску выполненную рельефно – точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне со звонком для вызова работника учреждения Цокольный этаж: Крыльцо (входная площадка) -> Высота площадки -> Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см - установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам Цокольный этаж: Крыльцо (входная площадка) -> Нескользкое покрытие ; Цокольный этаж: Дверной проём -> высота внутреннего порога - до 2,5 см.; Цокольный этаж: : Дверной проём -> высота наружнего порога - до 2,5 см.;
3	Пути движения внутри здания	Цокольный этаж: Коридор/холл -> Тактильная полоса - предусмотреть наличие тактильной полосы; Цокольный этаж: : Коридор/холл -> Ширина полосы движения при открытых дверях кабинета - 120 см и более;
4	Зона целевого назначения	Цокольный этаж: Обслуживание в кабинете -> Дверной проём -> высота внутреннего порога - до 2,5 см.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Цокольный этаж: Санузел отдельный -> Знак доступности помещения - установить знак доступности помещения; Цокольный этаж: Санузел отдельный -> Количество кабин, оборудованных для инвалидов – 1 кабина для инвалидов; Цокольный этаж: Санузел отдельный -> Раковина -> опорный поручень - установить опорные поручни;
6	Средства информации и телекоммуникации	Цокольный этаж: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Надписи -> высота прописных

		букв - увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см.; Цокольный этаж: Визуальные средства информации о предоставлении услуги -> Надписи -> размещение на высоте - уменьшить высоту средств информации до 1,6 м.; Цокольный этаж: Тактильные средства информации о предоставлении услуги - установить тактильные средства информации; Цокольный этаж: Телефоны и таксофоны -> Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами - оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами
7	Все зоны и участки	Модернизировать требуется зону «Территория, прилегающая к зданию», а именно: оборудовать путь ко входу информационными указателями; Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно:., установить поручень (ограждение) площадки согласно нормативам; Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильной полосы. Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: установить знак доступности помещения, оборудовать кабину для инвалидов, установить опорные поручни,; Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникации», а именно: увеличить высоту символов, надписей до 7,5 см., уменьшить высоту средств информации до 1,6 м, установить тактильные средства информации, оборудовать помещение телефоном с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана(по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения (требуется/не требуется):

4.4.1. Согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. Другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его*

4.7 Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

http://www.dostupno48.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1	Территория, прилегающая к зданию	на _____ л.
2	Вход в здание	на _____ л.
3	Пути движения внутри здания	на _____ л.
4	Зона целевого назначения	на _____ л.
5	Санитарно-гигиенические помещения	на _____ л.
6	Средства информации и телекоммуникации	на _____ л..

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту):

Члены рабочей группы:

_____Кладова Г.Н.

_____Куличкова Н.Н.

_____Шальнева Н.В.

В том числе:

Представители общественных

организаций инвалидов

_____ Левчегова Ю.Л.

Представители организации,

расположенной на объекте

_____ Ильина И.А.